

## Liste de contrôle

# Tempêtes et vents violents

Lors de la préparation à une tempête et à des vents violents, une liste de contrôle détaillée doit être développée indiquant l'ordre dans lequel les processus de production doivent être arrêtés et le site sécurisé. La durée nécessaire pour accomplir ces tâches doit être déterminée en avance afin que les actions appropriées puissent être initiées au moment opportun.

Cochez chaque tâche terminée au cours de l'étape de préparation lors d'un avertissement de tempête et passez à l'étape suivante. Veuillez ajouter ou supprimer des éléments au besoin pour personnaliser cette fonction en fonction de votre installation.

Action	Temps requis	Complété
1. Arrêter les processus en toute sécurité (au besoin).		<input type="checkbox"/>
2. Inspectez les extrémités des toitures, les gouttières, les solins, les revêtements et les drains.		<input type="checkbox"/>
3. Inspecter les supports de panneaux et de cheminées, les haubans et les ancrages.		<input type="checkbox"/>
4. Vérifiez si les serrures ou la quincaillerie des portes et des fenêtres sont faibles ou si les fixations des panneaux ne sont pas sécuritaires. Accélérer les réparations.		<input type="checkbox"/>
5. Protéger les fenêtres vulnérables des débris volants.		<input type="checkbox"/>
6. Fixer les éléments de charpente non supportés sur les chantiers de construction.		<input type="checkbox"/>
7. Protéger les documents importants du vent, des débris et de la pluie.		<input type="checkbox"/>
8. Mettre à jour les enregistrements de sauvegarde importants et les déplacer vers un emplacement non vulnérable au même incident.		<input type="checkbox"/>
9. Remplir les réservoirs hors sol à pleine capacité avec du produit ou de l'eau pour minimiser les dommages causés par le vent (voir la liste de contrôle contre les inondations pour les réservoirs souterrains).		<input type="checkbox"/>
10. Ancrer les structures dans la cour qui peuvent être déplacées par de forts vents, comme les remorques, le bois d'œuvre ou tout autre entreposage en vrac dans la cour. Déplacer les matériaux entreposés à l'intérieur lorsque c'est possible.		<input type="checkbox"/>
11. Assemblez les fournitures et l'équipement suivants dans un endroit central et sécuritaire (au besoin): <i>Éclairage de secours, Bois d'œuvre et clous/vis, Ruban pour fenêtres, boîtes à outils et outils électriques, matériaux de calfeutrage, Bâches, Sacs de sable, Pelles et haches, Papier pour toiture, Scies à chaîne</i>		<input type="checkbox"/>
12. S'assurer que l'équipe d'urgence qui reste sur les lieux dispose du matériel suivant: Aliments non périssables, Récepteurs radio/Walkie-Talkies, Matériel de premiers secours, Eau potable, Éclairage d'urgence		<input type="checkbox"/>
13. Remplir les réservoirs de carburant de la génératrice d'urgence et de la pompe à incendie		<input type="checkbox"/>
14. Inspecter tout l'équipement de protection contre l'incendie pour s'assurer qu'il est en service.		<input type="checkbox"/>
15. Vérifier les freins sur les grues et les ponts roulants. Les ancrer conformément aux instructions de mise hors service du fabricant.		<input type="checkbox"/>
16. Nettoyer les drains et les puisards		<input type="checkbox"/>
Ajoutez les autres éléments uniques à votre installation		<input type="checkbox"/>